

三、投标分项报价表（格式）

投标人名称：江苏建信网络科技有限公司 招标项目编号：BZMC2024CG198号 标包号（如为整包发标项目可不填）：

序号	产品名称	产品品牌及规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	交货（供货）期
第一部分 火灾自动报警系统							
1	火灾报警控制器（立柜式联动型）	<p>蚌埠依爱消防电子有限责任公司</p> <p>★立柜式，系统测试功能能够查看单只地址编码感烟/感温探测器、一个回路地址编码感烟,感温探测器的检测值;能够按地址对回路任一编码部件进行自检。能够登录回路编码部件的出厂编号及当前地址(调试时可选用的功能，登录信息不全不影响系统部件与控制器的正常通讯、报警)，同时可直接进行地址设置、编程工作。网络通讯功能可通过 CAN 网卡使各区域报警控制器、集中报警控制器和消防控制室图形显示装置以及疏散指示系统控制器联网通讯，组成区域—集中—监控中心系统，满足更大工程的需要;留有标准RS-232 串行通讯接口可与楼宇自控系统或其它系统相连;可接入本公司消防物联网远程监控系统。通过对打印机设置能够自动打印实时火警信息、预警信息、监管信息、故障和联动动作信息，并能打印部件清单等。能进行主、备电自动切换，并具有相应的指示，备电具有欠压保护功能，避免蓄电池因放电过度而损坏。交流输入电</p>	台	1	10858	10858	中标人在签定合同后，60日历天内完成供货以及安装、调试等工作，并交采购人验收，保证货物正常使用。

		压:220V+~%;频率:50Hz+1%交流输入功率:小于等于 300W。直流备电:DC24V/24Ah 全密封免维护电池(两节 DC12V)。DC24V 电源输出电流:56A。回路线制:两总线制。总线长度:≤2000 米(截面积 1.0m 双绞线)。液晶规格:10.1 英寸 1024*600 点阵。					
2	火灾报警控制器 (区域型)	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 ★交流输入电压:220V+” %,50Hz 士 1%a)。交流输入功率:≤300W。直流 备电:DC24V/7An 全密封免维护蓄电。总线联动控制盘数量:≤1 个(每 一个联动盘 42 个按键)。DC24V 电源输出电流:≤2A。回路线制:两总线制。总线长度:≤2000 米(截面积≥1.0mm’)。液晶规格:7 英寸 800*480 点阵	台	1		5917	5917
3	点型光电感烟火 灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备光电、离子型,数量满足技能考核要求、与火灾报警控制器组成火 灾自动报警系统	只	20		70.76	1415.2
4	点型光电感温火 灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备差温、定温、差定温型,数量满足技能考核要求,与火灾报警控 制器组 成火灾自动报警系统	只	20		70.76	1415.2
5	线型感温探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备可复位、不可复位型,数量满 足技能考核要求、与火灾报警控 制器 组成 火灾自动报警系统	只	4		927.2	3708.8
6	点型复合式感烟 感温火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 数量满足技能考核要求,烟、温复合, 双地址报警,电子编码、唯一 ID	只	1		183	183

7	线型光束感烟探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备反射型、对射型各 1 组，数量满足技能考核要求、与火灾报警控制器组成 火灾自动报警系统	组	2	976	1952
8	吸气式探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 单管、多管吸气式探测器各 1 套	套	2	890.6	1781.2
9	火焰探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 数量满足技能考核要求,防爆型,非编码,三波段红外,保护角度 $\leq 90^\circ$,最大探测距离 25m,IP66	套	1	1952	1952
10	图像型探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 数量满足技能考核要求,普通款,IP65,焦距 4mm,视场角:水平 64° ,垂直 50° ,探测距离 25m,供电电压:DC24V,可独立工作,含 DV100 图像型火灾探测器控制系统 V1.0	套	1	2928	2928
11	火灾声、光、声光报警器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备声、光、声光警报装置,数量满足技能考核要求、与火灾报警控制器组成火灾自动报警系统	只	18	70.76	1273.68
12	手动火灾报警按钮	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备复位型、不可复位型,数量满足技能考核要求、与火灾报警控制器组成火灾自动报警系统,其中 2 只不带电话插孔	只	10	70.76	707.6
13	线性光束感烟火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 数量满足技能考核要求、与火灾报警控制器组成火灾自动报警系统,电子编码,唯一 ID,反光板式,探测距离 8~100 米,具有开关量输出信号(火警	对	1	976	976

		、故障)。					
14	点型紫外火焰探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 防爆型，非编码，三波段红外，一波段紫外，保护角度≤90°，最大探测距离25m，IP66	只	2	927.2	1854.4	
15	家用火灾报警控制器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 DC24V 供电，需配电源箱或外控电源；可带24只家用部件	台	1	2269.2	2269.2	
16	点型家用感烟火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码、唯一ID，内置蜂鸣器。	只	5	292.8	1464	
17	手动报警开关	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配备复位型、不可复位型，数量满足技能考核要求、与火灾报警控制器组成火灾自动报警系统，电子编码、唯一ID，带Ø3.5mm电话插孔	套	1	75.64	75.64	
18	可燃气体报警控制器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 可显示浓度，含DC24V/2A电源、打印机、两节2.2Ah备电	台	1	2562	2562	
19	可燃气体探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 吸顶式/壁挂式，内含CPU，电子编码；检测气体：天然气；适用于厨房	只	2	512.4	1024.8	
20	火灾报警及联动信号展板	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 1600mm*800mm	套	1	817.4	817.4	
21	火灾处置程序挂图	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 1600mm*800mm	套	1	817.4	817.4	
22	火灾报警及联动关系挂图	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 1600mm*800mm	套	1	817.4	817.4	
23		蚌埠依爱消防电子有限责任公司			11712	11712	

	火灾报警控制器（立柜式联动型）	<p>★立柜式，7寸真彩液晶显示，含消防联动控制器嵌入式软件。主要技术指标：液晶屏规格：800×480点，7.0英寸彩色液晶屏。控制器容量：最大20个总线制回路，每回路242个编码地址点。手动盘≤12、直控盘≤24、卡槽数（回路板+通讯板）≤16、回路带载能力：每回路最大输出能力为700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。下表给出不同线径条件下1个回路可配接的二线制声光报警器数量作为参考。</p> <p>测试线路截面积（mm²）测试线路长度（m）待机设备数量（点）可启动二线制声光数量（点）</p> <p>1.0 1000 242 70</p> <p>1.5 110</p> <p>2.5 170</p> <p>外形尺寸（长×宽×高）： 550mm×460mm×1715mm</p>	台	1			
24	感烟火灾探测器	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>智能型，电子编码，集成芯片；指示灯360°可见</p>	只	10	79.3	793	
25	感温火灾探测器	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。</p>	只	10	79.3	793	
26	手动火灾报警按钮	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>电子编码，含电话插孔，二线接信号总线，二线接消防电话接口。</p>	只	10	79.3	793	
27	火灾声光报警器	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>电子编码，启动后发出强烈的声光警</p>	只	3	79.3	237.9	

		号，蜂鸣器检线功能。					
28	火灾报警控制器（立柜式联动型）	<p>青鸟消防股份有限公司</p> <p>★立柜式，16回路，含3200个地址报警点和联动点，7寸液晶屏，含一套8路多线手动控制盘，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源，含备电12V17AH蓄电池一组。线制：两总线，无极性；部件容量：</p> <p>每回路满载200点（探测部件与联动控制部件混编），15个火灾显示盘；巡检周期：3秒；环境温度：0℃~+40℃；环境湿度：≤92±3%。电源：AC220V（+10%，-15%），50Hz±1%；外型尺寸：立柜式550mm（长）×480mm（宽）×1770mm（高）</p>	台	1	6039	6039	
29	点型光电感烟火灾探测器	<p>青鸟消防股份有限公司</p> <p>分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置自主研发的消防报警专用芯片。</p>	只	10	85.4	854	<p>中标人在签订合同后，60日历天内完成供货以及安装、调试等工作，并交采购人验收，保证货物正常使用。</p>
30	点型光电感温火灾探测器	<p>青鸟消防股份有限公司</p> <p>分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置自主研发的消防报警专用芯片。</p>	只	10	85.4	854	
31	点型复合式感烟感温火灾探测器	<p>青鸟消防股份有限公司</p> <p>二总线无极性，电子编码，占用1个地址点，指示灯360°可见，内置芯片，稳定性强，可使用编码器设置A2R与BS报警类型；出厂默认为A2R型。</p>	只	2	113.46	226.92	
32	火灾声、光、声光警报器	<p>青鸟消防股份有限公司</p> <p>二总线设备，电子编码，支持编址与非编址方式使用。具有声和光的独立设置功能。报警音调具备2种选择</p>	只	9	134.2	1207.8	

		。配接底座。					
33	手动火灾报警按钮	青岛消防股份有限公司 分体式结构，电子编码，机械复位，带电话插孔。具有报警抢占功能。底座。	只	10	85.4	854	
34	电缆、电线、管材、桥架	青岛消防股份有限公司	批	1	10248	10248	
35	电气辅材	青岛消防股份有限公司	项	1	1683.6	1683.6	
第二部分 消防联动控制系统							
1	总线短路隔离器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 最大负载 32 只系统部件。需配模块底座。	只	1	69.54	69.54	中标人在 签定合同 后，60日 内完成 供货以 及安 装、调 试等 工作， 并交 采 购 人 验 收， 保 证 货 物 正 常 使 用。
2	输入模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码，单输入，接收无源触点信号。	只	20	69.54	1390.8	
3	输出模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 两线制，电子编码，双组触点；控制广播切换，需配底座	只	20	69.54	1390.8	
4	气体灭火控制器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 壁挂式，2区，液晶显示；总线制；火灾报警总容量 160 点，可接控制模块、火灾显示盘。含 DC24V/3A 电源、5Ah 备电、打印机	台	1	4709.2	4709.2	
5	气体释放报警器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 声光报警器，电子编码、唯一 ID、两线制。	只	1	1268.8	1268.8	
6	紧急启停按钮	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码、唯一 ID、两线制，带指示灯、防护罩，需配按钮底座。	只	1	61	61	
7	手自动转换开关	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码、唯一 ID、两线制。	只	1	87.84	87.84	

8	放气指示灯	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 光警报器，电子编码、唯一 ID、两线制。	个	1	58.56	58.56
9	消防应急电源	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 DC12V 24Ah、DC12V 7Ah	套	3	793	2379
10	消防应急广播控制装置	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 入柜式，占 2U 空间，150W，带音源	套	1	1244.4	1244.4
11	消防广播	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 吸顶音箱，100V/120V 时额定功率 3W	个	1	65.88	65.88
12	消防专用电话总机	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 1U，无极性二总线制接线方式，最大 127 个地址编码，无需中继器通讯 距离可达 6000 米	台	1	73.2	73.2
13	壁挂式电话分机	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 无极性二总线制接线方式，UT 端子接 线方式，监视状态耗电小于 0.5mA	只	1	65.88	65.88
14	传输设备	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 提供 2 路 RS232 接口；1 路 RS485 接口； 提供 1 路 CAN 接口(预留)；提供一个 以太网接口，能够对目标 IP、目标 机号、本机机号设置；提供一个 4G 无 线模块接口，能够对目标 IP、目标机 号、本机机号设置；交流输入 电压： 220V, 50Hz±1%；直流备电：12V 7.0Ah, 全密封免维护蓄电池；适用 环境：温 度 0℃~40℃；相对湿度≤95h(40℃, 不 凝露)。	套	1	2964.6	2964.6
15	消防控制室图形显示装置	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 含应用软件、网卡、一体式工控机、19 吋 LCD（显示比例 5：4）；火警 / 监 管 / 联动 / 故障综合监控，图形化显示 。	套	1	8381.4	8381.4
16	消火栓按钮	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码、唯一 ID。	只	1	70.76	70.76

17	火灾显示盘	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码，数码显示，直接接于报警回路，两线制	只	1	317.2	317.2
18	消防设备电源状态监控器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 壁挂式，尺寸：410*600*130mm，彩色液晶显示，含打印机，128点；需单独配两节 7Ah 备电	台	1	3489.2	3489.2
19	电压信号传感器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 采集 2 路三相交流电源的电压数值，总线供电。占一个地址	只	2	427	854
20	电压/电流信号传感器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 采集 2 路三相交流电源的电压数值，总线供电。占一个地址	只	2	445.3	890.6
21	电流互感器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 200A/1A,与三相电流传感器配套使用	只	2	366	732
22	电气火灾监控控制器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 壁挂式，含 DC24V 电源、打印机	台	1	3391.6	3391.6
23	组合式电气火灾监控探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 4 路电流监测；非独立式；插拔式结构，配 CTZ 使用，满足 GB14287-2014，占 1 个地址点。	只	2	1061.4	2122.8
24	测温式电气火灾监控探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 1路电流+1路温度监测；非独立式；插拔式结构，满足 GB14287-2014，占 1 个地址点。	只	2	1110.2	2220.4
25	温度传感器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 带固定金属片，适应场合：0~120℃。	只	1	683.2	683.2
26	防火门监控器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 含 DC24V/3A 电源、打印机。	台	1	4733.6	4733.6
27	单常闭防火门监控模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 内含监控模块，监控单门，长 80mm	套	1	292.8	292.8
28	双常开防火门监控模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 内含监控模块，监测双门，长 260mm	套	1	378.2	378.2

29	双常闭防火门监控模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 内含监控模块，监测双门，长 260mm	套	1	378.2	378.2
30	防火门电动闭门器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 两线闭门器，不分左右门，内置单路 监控控制板 EI8351D，滑槽长度约 405mm	套	1	314.76	314.76
31	防火门门磁开关	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 金属，常开点输出，接监控模块	套	1	268.4	268.4
32	消防应急广播设备	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 配接广播控制器 1 台；可按工程实际 需求最多配套 15 台功率放大器），且 最多不超过 6400W，该产品名称与自 愿性 3C 广播系统的名称一致。	套	1	104.92	104.92
33	消防广播	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 3W，嵌入吸顶式。外形尺寸：Φ 170mm×68mm，开口尺寸：Φ 155mm	个	2	92.72	185.44
34	输入模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码，可接收设备常开或常闭开 关量信号。	只	2	81.74	163.48
35	输入/输出模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 电子编码，无极性总线供电，具备 DC25V 有源输出功能，主要用于连接 需要火灾报警控制器控制的消防联 动设备，如排烟阀、送风阀、防火阀 等，可接收并上传设备的反馈回答信 号。	只	2	81.74	163.48
36	隔离器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司 自恢复型，用于保护、隔离信号二总 线。	只	2	134.2	268.4
37		海湾安全技术有限公司 ★单机容量大、可靠性高。本控制器 采用壁挂式箱体，单台容量可达 6 个回路总计 1452 个总线制报警联动			8393.6	8393.6

	消防联动控制器	<p>点, 设备状态查询界面, 一个界面显示整个回路的设备状态, 报警、故障、屏蔽等状态一目了然。快速打印整个回路的探测器污染度, 方便设备维护保养。支持联网上传下载定义, 也可以通过手机APP蓝牙通讯上传下载数据, 远程调试(支持云端数据的上传下载)和故障诊断。重码检测后重码设备指示灯闪烁, 容易识别。</p> <p>主要技术指标, 液晶屏规格: 800×480点, 7.0英寸彩色液晶屏。控制器容量: 最大6个总线制回路, 每回路242个编码地址点。标配手动盘1块, 128路。标配直控盘8路。卡槽数(回路板+通讯板)≤5, 回路带载能力: 每回路最大输出能力为700mA, 实际带载情况应根据负载最大工作电流、线路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作, 应确保线路末端电压≥16V。外形尺寸(长×宽×高): 500mm×170mm×700mm</p>	台	1		
38	消火栓按钮	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>电子编码, 可恢复型。本按钮采用二线制与设备连接, 可完成对设备的启动, 由火灾报警控制器确认消防水泵的启动运行后, 点亮回答指示灯。防护等级 IP43</p>	只	2	81.74	163.48
39	火灾显示盘	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>总线型, 汉字液晶显示, 可循环显示最多999条报警信息, 二线制回路供电。</p>	只	1	439.2	439.2
40	输出模块	<p>海湾安全技术有限公司</p> <p>电子编码, 用于正常广播与消防广播</p>	只	2	81.74	163.48

		切换。每只模块最多可带 180W 负载。					
41	消防电话	海湾安全技术有限公司 标准 2U 柜式结构，工作电压 DC24V，每套消防电话系统可以带 99 个消防电话分机，消防电话插孔接口，配套 1 台消防电话主机。	台	2	81.74	163.48	
42	消防电话接口	海湾安全技术有限公司 编码型设备 每个型消防电话插孔接口最多可以并接 100 个消防电话插孔。	只	2	107.36	214.72	
43	消防电话分机	海湾安全技术有限公司 编码型固定式分机当发生紧急情况时，摘下电话手柄呼叫消防电话总机。	只	1	81.74	81.74	
44	消防联动控制器	青岛消防股份有限公司 ★显示操作单元 1 个，显示屏 4.3 寸彩色屏。回路/部件带载数量 2 回路、200 点/回路(11S 协议)252 点/回路(62S 协议)，手动直接控制输出 6 组，手动总线联动控制输出 8 组。打印机 1 个，串口连接方式。继电器触点 2 个，无源输出，触点容量 1A@24VDC，火警、故障两组继电器输出，输出形式常开/常闭可调。通讯接口，外部 CAN 接口 1 个，RS232 接口 1 个，USB 接口 1 个。使用环境，温度：-10---+50℃，相对湿度：<=95%。存储环境温度：-20---+65℃，相对湿度：<=95%。输入电压 220VAC，50 Hz/60Hz。电源容量 3A@24VDC。对外输出 1A@24VDC。(两路输出，其中输出 2 随报警控制器复位断电 3S)。备用	台	1	8784	8784	

		电池(12 VDC/2.8Ah)x2。选配件, 信息接口(JBF589X), 4G网络卡, 以太网接口(Ethernet)。本机地址识别, 通过本机液晶屏界面设置。尺寸LxWxH:340mmx80mmx460mm					
45	总线短路隔离器	青鸟消防股份有限公司 不占用回路地址, 自恢复型, 支持环形布线。	只	1	85.4	85.4	
46	输入模块	青鸟消防股份有限公司 电子编码, 内置MCU, 接收开关量(常开或常闭)信号进行报警。	只	4	85.4	341.6	
47	输出模块	青鸟消防股份有限公司 二总线设备, 应急广播切换专用模块, 输出带载功率60W, 具有扬声器丢失报警功能。含底座。	只	4	85.4	341.6	
48	手动接口模块	青鸟消防股份有限公司 二线制非编址设备, 用于控制大型消防设备。有源输出, 无源常开点应答。含底座。	只	2	64.66	129.32	
49	消防应急广播控制装置	青鸟消防股份有限公司 入柜式3U, 包含40路广播分配盘, 音源。电子录音及监听功能, 需DC24V供电。	套	1	100.04	100.04	
50	消防广播	青鸟消防股份有限公司 额定输出功率3W。外型尺寸: 170x57mm。有线路监测功能。吸顶明装。	个	2	80.52	161.04	
51	消防专用电话总机	青鸟消防股份有限公司 总线制, 入柜式1U, 无极性二总线, 系统最大容量126门。	台	1	71.98	71.98	
52	壁挂式电话分机	青鸟消防股份有限公司 总线制, 手动拨码, 带光指示、线路	只	1	71.98	71.98	

		检测、振铃功能。配接 IG1602 电话 主机使用，U 型端子接线。					
53	总线电话插孔	青鸟消防股份有限公司 带光指示功能，插孔直径 3.5mm，接入 IG1602 总线使用，最多建议连接不超过 100 只。	只	1	73.2	73.2	
54	消火栓按钮	青鸟消防股份有限公司 分体式结构，电子编码，机械复位，具有启动命令抢占功能。	只	2	85.4	170.8	
55	火灾显示盘	青鸟消防股份有限公司 二总线设备，断码液晶显示方式，具有跨回路、跨控制器显示报警信息等功能，每回路带载数量 15 台。	只	1	407.48	407.48	
第三部分 消防供水设施							
1	消防水池	安徽金牌供水设备制造有限公司 不锈钢	立方	6	3660	21960	
2	消防水箱	安徽金牌供水设备制造有限公司 不锈钢	立方	2	1220	2440	
3	增压稳压泵	安徽金牌供水设备制造有限公司 含泵、管道、组件	台	4	10321.2	41284.8	
4	气压水罐	安徽金牌供水设备制造有限公司 含罐、管道、组件	台	2	9150	18300	
5	消防泵	安徽金牌供水设备制造有限公司 含消防泵、喷淋泵、消防水炮泵。水泵控制柜能满足现场电气启停、机械启停、远程启动、联动启动等功能。	台	6	11443.6	68661.6	
6	控制柜	安徽金牌供水设备制造有限公司 双电源柜、消防泵控制柜、消防水炮泵控制柜、喷淋泵控制柜、巡检柜。	套	5	6624.6	33123	
7	闸阀	合肥誉昌物资有限公司 DN100	台	6	536.8	3220.8	

8	消声止回阀	合肥誉昌物资有限公司 DN100	台	6	622.2	3733.2
9	Y型过滤器	合肥誉昌物资有限公司 DN100	台	6	768.6	4611.6
10	橡胶软接	合肥誉昌物资有限公司 DN100	台	6	640.5	3843
11	流量计	合肥誉昌物资有限公司 DN100	台	1	572.18	572.18
12	管道、管件	合肥誉昌物资有限公司 DN100	项	1	14640	14640
13	电缆、辅材	合肥誉昌物资有限公司	项	1	9064.6	9064.6
第四部分 消防栓系统						
1	消火栓箱	合肥誉昌物资有限公司 含箱、门、组件	套	1	695.4	695.4
2	室内消火栓	合肥誉昌物资有限公司 DN65	只	1	109.8	109.8
3	水带、水枪、接口	合肥誉昌物资有限公司 DN65	套	1	219.6	219.6
4	消防卷盘	合肥誉昌物资有限公司 25米	套	1	329.4	329.4
5	室外消火栓	合肥誉昌物资有限公司 DN100, 含地上法兰式室外消火栓、地下承插式室外消火栓、消火栓扳手	台	2	481.9	963.8
6	水泵接合器	合肥誉昌物资有限公司 DN100, 含地上式、地下式、墙壁式、多用式	台	4	433.1	1732.4
7	管道	合肥誉昌物资有限公司 DN100	项	1	7808	7808

8	辅材	合肥誉昌物资有限公司	项	1	3135.4	3135.4
第五部分 自动喷水灭火系统						
1	简易喷淋系统	合肥誉昌物资有限公司 DN25, 含管道、喷头、阀门等	套	1	7320	7320
2	温控自动启闭阀	合肥誉昌物资有限公司 DN100	只	1	1061.4	1061.4
3	雨淋自动喷水系统	合肥誉昌物资有限公司 供水干管不小于 DN100mm, 含报警阀组、组件, 至少一路供水, 供水设施可与湿式系统合用, 配接独立的火灾自动报警系统。	套	1	19032	19032
4	湿式自动喷水系统	合肥誉昌物资有限公司 含报警阀组、组件, 供水干管不小于 DN100mm, 至少一路供水, 设置一主一备喷淋泵组及其电气控制柜、双电源切换装置, 具备符合规范的连锁启动、低压启动、流量开关启动、联动启动等控制、显示功能, 配接独立的火灾自动报警系统。	套	1	14640	14640
5	干式自动喷水系统	合肥誉昌物资有限公司 含报警阀组、组件, 供水干管不小于 DN100mm, 至少一路供水, 空气压缩机可与预作用系统合用, 供水设施可与湿式系统合用, 配接独立的火灾自动报警系统。	套	1	22448	22448
6	预作用自动喷水系统	合肥誉昌物资有限公司 含报警阀组、组件, 供水干管不小于 DN100mm, 至少一路供水, 空气压缩机可与干式系统合用, 供水设施可与湿式系统合用, 配接独立的火灾自动报警系统。	套	1	21594	21594

7	消防水锤	合肥誉昌物资有限公司 DN100	套	1	807.64	807.64
8	气压维持装置	合肥誉昌物资有限公司 DN15	套	1	908.9	908.9
9	空压机	合肥誉昌物资有限公司 V-0.25/8	套	1	719.8	719.8
10	管道	合肥誉昌物资有限公司 DN100	项	1	8881.6	8881.6
11	辅材	合肥誉昌物资有限公司	项	1	4026	4026
12	消防信号蝶阀	合肥誉昌物资有限公司 DN100	个	14	451.4	6319.6
13	水流指示器	合肥誉昌物资有限公司 DN100	个	7	341.6	2391.2
14	压力开关	合肥誉昌物资有限公司 DN100	个	4	239.12	956.48
15	持压泄压阀	合肥誉昌物资有限公司 DN100	个	1	512.4	512.4
16	电磁阀	合肥誉昌物资有限公司 DN50	个	1	1012.6	1012.6
17	集热罩	合肥誉昌物资有限公司 φ 10	个	10	18.3	183
18	开式洒水喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	12.2	24.4
19	开式水幕喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	28.06	56.12
20	开式水雾喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	28.06	56.12
21	易熔合金喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	68.32	136.64

22	快速响应喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	14.64	29.28
23	红色玻璃球直立 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	9.76	19.52
24	红色玻璃球下垂 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	9.76	19.52
25	红色玻璃球边墙 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
26	绿色玻璃球直立 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
27	绿色玻璃球下垂 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
28	绿色玻璃球边墙 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	26.84	53.68
29	橙色玻璃球直立 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
30	橙色玻璃球下垂 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
31	橙色玻璃球边墙 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	26.84	53.68
32	橙色玻璃球通用 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
33	黄色玻璃球直立 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
34	黄色玻璃球下垂 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	18.3	36.6
35	黄色玻璃球边墙 喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	34.16	68.32
36	隐蔽式喷头	合肥誉昌物资有限公司 DN15	个	2	48.8	97.6
37	末端试水装置	合肥誉昌物资有限公司 DN25, 阀门、压力表和组件	套	5	780.8	3904

第六部分 消防炮						
1	消防炮固定式	河南联纵消防科技有限公司 供水设施、固定式消防炮，含视频监控台、远程操作盘、现场操作盘，其中一路管道安装便于操作。	台	1	7930	7930
2	自动跟踪定位射流灭火装置	河南联纵消防科技有限公司 供水设施、移动式消防炮，含视频监控台、远程操作盘、现场操作盘，其中一路管道安装便于操作。	台	1	33672	33672
3	辅材	河南联纵消防科技有限公司	项	1	4880	4880
第七部分 消防应急照明和疏散指示系统						
1	消防应急照明灯	安徽佰江贸易有限公司	具	4	54.9	219.6
2	消防应急标志灯	集中控制型系统：含应急照明控制器、应急照明集中电源或应急照明配电箱、集中控制型灯具等，其中灯具数量满足技能考核要求，应急照明集中电源容量不少于所带负载连续工作 1h。 非集中控制型系统：含应急照明集中电源或应急照明配电箱、非集中控制型灯具等，其中灯具数量满足技能考核要求，应急照明集中电源容量不少于所带负载连续工作 1h。	具	4	54.9	219.6
3	消防应急照明标志复合标志灯		具	2	54.9	109.8
4	安全出口		具	4	54.9	219.6
5	辅材		项	1	4148	4148
第八部分 消防安全标志						
1	消防安全标志	安徽佰江贸易有限公司 各类贴纸型	套	2	671	1342
第九部分 防火门系统						
1	木质双扇防火门	中沃门业有限公司 2100mm*2300mm	樘	1	2196	2196
2	钢质双扇常闭防火门	中沃门业有限公司 2100mm*2300mm	樘	1	2928	2928

3	钢质单扇常闭防火门	中沃门业有限公司 1000mm*2300mm	樘	1	1952	1952
第十部分 防火卷帘系统						
1	双规无机布卷帘系统	中沃门业有限公司 1500mm*2500mm, 定制, 含防火卷帘组件	套	1	6588	6588
2	钢质防火卷帘	中沃门业有限公司 1500mm*2500mm, 定制, 含防火卷帘组件	套	1	8174	8174
第十一部分 供电系统						
1	柴油发电机组	郑州佛光发电设备股份有限公司 含发电机和储油设施, 配套油箱、启动电瓶、充电装置及电气控制柜, 功率不小于站内消防设施的用电负荷。	套	1	54900	54900
2	柴油发电机专用配电箱	郑州佛光发电设备股份有限公司 成套设备	台	1	3904	3904
3	消防设备末端配电装置	郑州佛光发电设备股份有限公司 BC级/PC级自动/手动双电源切换装置各一组, 配接声光显示负载。	套	1	5002	5002
4	辅材	郑州佛光发电设备股份有限公司	项	1	3416	3416
第十二部分 灭火器系统						
1	手提式二氧化碳灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MT3	具	5	317.2	1586
2	手提式水基灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MPZ3	具	5	390.4	1952
3	手提干粉灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MFZ/ABC3kg	具	5	73.2	366

4	手提干粉灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MFZ/ABC8kg	具	5	146.4	732
5	推车式二氧化碳灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MTT20	具	2	2196	4392
6	推车式水基灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MPTZ40	具	2	2562	5124
7	推车式干粉灭火器	徐州市淮海消防消防器材有限公司 MFZ/ABC35kg	具	2	976	1952
第十三部分 泡沫灭火系统						
1	压力式比例混合装置（泡沫罐）	中亿消防设备(泉州)有限公司 供水设施、泡沫液及储罐,含火灾探测与启动控制装置、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生装置,供水设施可与湿式系统合用,其中一路管道安装便于操作	台	1	4160.2	4160.2
2	比例混合器	中亿消防设备(泉州)有限公司 含混合器和管道、组件	只	1	1866.6	1866.6
3	泡沫发生器	中亿消防设备(泉州)有限公司 含发生器和管道、组件	套	1	1927.6	1927.6
4	辅材	中亿消防设备(泉州)有限公司	项	1	3294	3294
第十四部分 模拟电梯系统						
1	模拟消防电梯	德州德航电子科技有限公司 含模拟电梯和安装组件	台	1	42700	42700
2	辅材	德州德航电子科技有限公司	项	1	976	976
第十五部分 机械排烟系统						

1	控制柜	德州常兴空调通风设备有限公司 和风机配套, 含手动装置	套	1	1464	1464
2	排烟风机	德州常兴空调通风设备有限公司 HTF-I-3.5A	台	1	4148	4148
3	排烟防火阀	德州常兴空调通风设备有限公司 600mm*350mm	台	1	1073.6	1073.6
4	防火阀	德州常兴空调通风设备有限公司 600mm*350mm	台	1	890.6	890.6
5	电动排烟窗	中沃门业有限公司 700mm*700mm 设置消防联动控制器, 能 实现联动排烟补风系统	台	1	4148	4148
6	排烟管道	德州常兴空调通风设备有限公司 600mm*350mm	套	1	1830	1830
7	电动挡烟垂壁	中沃门业有限公司 1500mm*500mm	套	1	2928	2928
8	辅材	德州常兴空调通风设备有限公司	项	1	3904	3904
第十六部分 机械加压送风系统						
1	控制柜	德州常兴空调通风设备有限公司 和风机配套, 含手动装置	台	1	1464	1464
2	送风机	德州常兴空调通风设备有限公司 HTF-I-3.5A	台	1	4148	4148
3	送风阀	德州常兴空调通风设备有限公司 600mm*350mm	台	1	1073.6	1073.6
4	送风管道	德州常兴空调通风设备有限公司 600mm*350mm	套	1	2976.8	2976.8
5	辅材	德州常兴空调通风设备有限公司	项	1	2196	2196
第十七部分 气体灭火系统						

1	高压二氧化碳系统	广西嘉盛消防设备有限公司 含二氧化碳瓶组和管道、组件,可重复操作,设两个防护分区,部件参照《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》(GB16669-2010)	套	1	7320	7320
2	七氟丙烷系统	广西嘉盛消防设备有限公司 含瓶组和管道、组件,可重复操作,设两个防护分区	套	1	3904	3904
3	IG541 惰性气体	广西嘉盛消防设备有限公司 含瓶组和管道、组件,单元独立型 1 套,可重复操作	套	1	1903.2	1903.2
4	气体灭火喷洒指示灯	广西嘉盛消防设备有限公司 电子编码,唯一 ID 地址,可通过控制器在线设置地址	只	1	2196	2196
5	辅材	广西嘉盛消防设备有限公司	项	1	4880	4880
第十八部分 消防水带						
1	消防水带	合肥誉昌物资有限公司 Φ65mm (每盘 25 米)	盘	5	256.2	1281
2	消防水带	合肥誉昌物资有限公司 Φ80mm (每盘 25 米)	盘	5	536.8	2684
第十九部分 消防水枪						
1	消防水枪	合肥誉昌物资有限公司 直流水枪 Φ65mm	支	5	54.9	274.5
2	消防水枪	合肥誉昌物资有限公司 直流喷雾水枪 Φ65mm	支	5	103.7	518.5
3	消防水枪	合肥誉昌物资有限公司 多用水枪 Φ65mm	支	5	176.9	884.5
4	轻便消防水龙	合肥誉昌物资有限公司 Φ25mm,有衬里水带,长度 30m	套	1	347.7	347.7
第二十部分 消防实验器材及微型消防站						

1	感烟探测器实验 装置	深圳市理念仪器仪表有限公司 检测杆高度不小于 2.5 m，加配聚烟罩，内置电源线；连续工作时间不低于 2 h	套	1	2574.2	2574.2
2	感温探测器实验 装置	深圳市理念仪器仪表有限公司 检测杆高度不小于 2.5 m，内置电源线；连续工作时间不低于 2 h	套	1	2928	2928
3	微型消防站柜	合肥誉昌物资有限公司 1600mm*1200mm*400mm	个	2	1073.6	2147.2
4	消防员防火服	合肥誉昌物资有限公司 含防火服、头盔，手套、腰带、靴子	套	2	780.8	1561.6
5	自救式呼吸器	合肥誉昌物资有限公司 TZL-30	只	4	219.6	878.4
6	安全绳	合肥誉昌物资有限公司 5m	套	2	268.4	536.8
第二十一部分 办公设备						
1	电脑	长城 Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz, 64 位操作系统, 基于 x64 的处理器	台	4	4514	18056
2	办公桌	安吉承枫家具有限公司 1800mm*800mm	张	4	1342	5368
3	椅子	安吉承枫家具有限公司 与办公桌配套。	把	4	439.2	1756.8
4	讲台	安吉承枫家具有限公司 2400mm*600mm	张	1	2122.8	2122.8
5	课桌	安吉承枫家具有限公司 1200mm*600mm	张	30	780.8	23424
6	方凳	安吉承枫家具有限公司 与课桌配套。	把	30	201.3	6039
7	档案柜	安吉承枫家具有限公司 1800mm*900mm*400mm	台	3	854	2562
8	打印机	佳能 每分钟打印 45 页，支持操作系统：	台	1	4392	4392

		Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2、Mac OS X 10.3.3 或更高版本					
9	扫描仪	佳能 不低于 1300 像素，OCR 识别技术，自动对焦。	台	1	3416	3416	
10	考勤机	得力 支持人脸指纹识别，可挂可立，可满足 10 万条记录大容量。	台	1	939.4	939.4	
11	投影仪	极米 密闭式光机，要手机投屏连接 U 盘电脑，1080P，4K 解码。	台	1	2318	2318	
12	电动幕布	极米 不低于 100 寸。	台	1	1708	1708	
13	话筒	索爱 无线话筒	台	1	732	732	
14	功放	索爱 6 声道，信噪比 90db 以上，220V，50HZ 交流电。	台	1	2293.6	2293.6	
15	音箱	索爱 6.5 寸	台	2	951.6	1903.2	
16	复印纸	得力 A4	箱	2	207.4	414.8	
第二十二部分 虚拟培训系统							
1		超级芯(江苏)智能科技有限公司 /DANGJIAN-GZZ-01、XF-GZZ-01、 KP-GZZ-01、AG-SXZ-01、NY-GZZ-01 南京睿悦信息技术有限公司/Nibiru Creator VR 交互式内容编辑软件安装部署： 1. 整机只外接一根电源线；隐藏式收纳柜，至少可隐藏式收纳 10 台头显，内置			78080	78080	

	<p>◎触摸一体机</p>	<p>数据线，可随时充电； 2. 同时可扩展 VR 头显智能存储套件，存储量达 50+； 3. 外观设计需钣金机身，安全坚固耐用。 4. 提供产品检测报告和 3C 认证证书 ★ 沉浸式体验系统： 1. 须内置 VR 消防智能交互式沉浸式体验系统，提供软件著作权知识产权； 2. 支持操作程序多人 VR 集群管理系统消防内容同频管理； 3. 可实现 VR 内容大屏漫游、交互演示，可进行大屏推流 50 台 VR 一体机同步观看，解决多人同时参与消防知识学习需求； 4. 无需二次操作及跳转，支持多角度播放； 5. 需轻量化界面模块设计，精简操作流程，提升基层群众操作体验，各个年龄层都可轻松上手操作； 6. 后台管理软件系统，需含内容下载、VR 内容远程实时更新，支持图片、文字、视频自主编辑上传功能，包含视频播放、全景观影、VR 体验等多种学习形态。 7. 可扩展搭配 VR 编辑器，自主构建 VR 消防宣传内容，消防安全 VR 教学内容： 8. 需含有 20+专业消防安全 VR 教学内容，内容实时下载、更新。能够将体验者带入高仿真消防实景学习环境，给体验者提供高交互、高沉浸感的 VR 消防安全培训体验； ★交互式内容编辑软件： 1. 内容应具备全景图片、全景视频、三</p>	套	1			
--	---------------	--	---	---	--	--	--

		<p>维模型与动画及二维图片、视频、文字等具有高交融性、逻辑性、大信息量、多维度与及时交互等特点的媒体内容形式；</p> <p>2. 化软件编辑器，提供自主知识产权；编辑器支持制作者无代码可视化内容制作和二次开发；</p> <p>3. 交互内容内容具备 PC、智慧屏、VR 头盔、智慧电视、手机与平板等多端播放功能；交互内容应具备智慧屏与 VR 头盔同步互动教学能力；</p> <p>4. 编辑器需支持全景图片、全景视频、三维模型与动画及二维图片、视频、文字等具备漫游、演示、交互、多场景跳转中的一种或多种功能，充分体现交互性，具有辅助教学、促进知识点理解的作用；编辑器需包含基于一定逻辑条件的场景跳转：热点跳转逻辑、事件跳转逻辑、选择器逻辑、与逻辑、非逻辑；编辑器需含以下场景跳转：图片场景-图片场景、图片场景-视频场景、视频场景-图片场景、视频场景-视频场景、图片场景-选择器场景、视频场景-选择器场景；编辑器需支持对作品文件加密，支持 H5 制作；编辑器需支持作品上传到云服务器；编辑器需支持对作品进行数据统计；编辑器需支持操作面板文字以简体中文、繁体中文、英文显示；编辑器需支持对作品进行 PC 端和一体机端的预览功能以及导出作品到本地或者一体机；编辑器需支持客户自定义作品启动画面、作品 logo，并且可支持显示作者联系方式以及作品的浏览和点赞量；编辑器需可支持作品通过微信二维码以及网页链接进行分享；编辑器需支持图片，视频，</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>文字，图集，图标，视频，音乐，超链接，模型等热点类型；编辑器需支持单场景音乐设置以及全局音乐设置；编辑器需支持自定义场景列表显示方式：按组、按自定义；编辑器需支持场景巡游，场景可在无交互的情况下自动巡游，同时可针对单个场景和全局场景设置巡游时间；编辑器需具备全局场景切换功能，有丰富的场景切换形式；编辑器需支持复杂的场景跳转逻辑，可根据客户设置的与或条件实现交互场景的跳转；编辑器需支持下载 HTML 文件下载到本地进行预览；编辑器需支持场景通过热点跳转以及事件跳转；编辑器需支持场景替换：平面场景替换平面场景，全景场景替换全景场景；编辑器支持 png、gif、3D 模型等格式热点图标，同时支持自定义热点图标；编辑器需支持文本、图片、图集、GIF、视频、模型等元件模型；编辑器需支持事件 N 秒后自动触发场景内容；编辑器需支持视频场景添加选择器，在指定节点自动触发选择器面板；编辑器需支持热点对齐方式：经度对齐、纬度对齐；编辑器需支持切换热点链接，场景跳转逻辑；编辑器需支持事件连接，场景跳转逻辑；编辑器需支持以图表形式显示个人账号近三十天的作品数据，以及作品的点赞量和浏览量；编辑器需支持对云端素材库和云端案例库的访问接入和数据检索，根据不同的权限匹配不同的访问内容。</p>					
2		超级芯(江苏)智能科技有限公司			5124	5124	

	VR 一体机	/DANGJIAN-GZZ-01、XF-GZZ-01、 KP-GZZ-01、AG-SXZ-01、NY-GZZ-01 南京睿悦信息技术有限公司/Nibiru Creator VR 交互式内容编辑软件【电 池 】 容 量：3000mAH/3.8V 及以上 续航时间：播放视频 ≥2.5 小时 【硬件 配置】 【CPU】 主 频：2.5GHz 及以上 【EMCP】 运行内存： 4GB 及以上 内存：64GB 及 以上 【传感器】 9 轴传感器：支持 距离感应：支持 【 网络与传输】 WIFI：2.4G 5G Mimo 及以上 BT5.X：支持蓝牙 5.X，向下兼容 【接口 配置】 【Camera 】 RGB Camera：13M RGB （PDAF 13M）及以 上 【TF 存储卡座】 扩展外置存储：支持（支持到 256G）及 以上 【TypeC 接口】 充电及数据传输：TypeC 接口（USB3.1 gen1 with DP+data, I3C）及以上 【扬 声器】 内置腔体喇叭 ：双喇叭，功率 0.8 瓦及 以上 【软件配置】 【操作系统】 操作系统版本：Android 8.0 及以上 Launcher： NiBiru 语 言：默认中文	套	1			
--	--------	---	---	---	--	--	--

合计	950276.3元					
----	-----------	--	--	--	--	--

投标人(盖单位电子签章)_____江苏建信网络科技有限公司_____

法定代表人(盖电子签章)_____

注：1. 如果按单价计算的结果与合计总价不一致，以单价为准修正合计总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 3. 上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4. 投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5. 表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。